



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Няндомского, Каргопольского и Коношского  
районов

Архангельской области  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы  
ул. Советская, д. 7, п. Коноша, 164010  
Телефон: 2-22-15 Факс 2-22-15  
«телефон доверия» (8182) 29-99-99

ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО»

164010, Архангельская область,  
Коношский район, п. Коноша,  
ул. Театральная, д. 24

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

14 февраля 2022 г.

п. Коноша  
(место рассмотрения)

Я, заместитель главного государственного инспектора Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору - заместитель начальника ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области майор внутренней службы Попов Анатолий Владимирович, рассмотрев 14 февраля 2022 года в 14 час. 30 мин. по адресу: Коношский район, п. Коноша, ул. Советская, д. 7,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

постановление № 6 об административном правонарушении и материалы административного дела в отношении юридического лица – ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО»

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении либо название ЮЛ, юридический адрес)

**материалами дела установил, что:**

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 28.01.2022г. №8, и.о. заместителя начальника ОНДиПР Няндомского, Каргопольского, Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – и.о. заместителя главного государственного инспектора Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору Мырминой Елизаветы Геннадьевны в период с «03» февраля 2022г. по «14» февраля 2022г. проведена плановая выездная проверка здания социальной помощи населению, правообладателем которого является – ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО».

По результатам проверки «14» февраля 2022 г. в 14 час. 00 мин. установлено, что ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» нарушило требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	Не соблюдается минимальное расстояние (0,50м) от пожарного извещателя до инженерного оборудования (светильников) в помещении №1 (гардеробная).	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Государственное казенное учреждение Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты населения"

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; обязаны осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

**На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

Вам необходимо:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, устранить нарушения требований пожарной безопасности, причины и условия, им способствующие.
2. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. Издать организационный приказ, направленный на недопущение впредь подобных правонарушений.
4. Решить вопрос о выделении денежных средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
5. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, вынесшего постановление)

**А.В. Попов**  
(расшифровка подписи)

Представление получил 14 февраля 2022 по директору Сидорова ( Антонина Е.И. )  
дата, должность, подпись ФИО

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Письменный ответ направить по адресу: Архангельская область, п. Коноша, ул. Советская, д. 7 в ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области.