Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

едином реестре контрольных (надзорных) меро учетный № КНМ: 29220061000200584811

Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 28.01.2022 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных

(надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10656937





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)633083, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельск ул. С.Космонавтов, д. 51, тел. 8 (8182) 63-30-15, E-mail:ogpnundao@ yandex.ru

г. Архангельск ул. С.Космонавтов, д. 51, тел. 8 (8182) 63-30-15, E-mail:ogphundao@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского

и Коношского районов

Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Советская, д. 7, тел.(81858)2-22-15, Email:ogpn07arh@yandex.ru

протокол осмотра

	III O I O I O I O I O I O I O I O I O I
п. Коноша (место составления)	(3) февраля 2022 г. (дата окончания проведения осмотра)
Осмотр окончен 09 Осмотр продолжен с (указываются дата и	ч 00 мин. «03» февраля 2022г. ч 20 мин. «03» февраля 2022г. ч мин по ч. мин. « » 20 г. время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица) Р Няндомского, Каргопольского и Коношского районов
(должность, фамил Мымриной Елизаветой Геннад	органа государственного пожарного надзора)
место проведения осмотра	Архангельская область, Коношский р-н, п. Коноша, ул. Театральная, д.24
	(адрес)
от контролируемого лица	присутствуют:
1.	милия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица
2. и.о. директора ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» (распоряжение №25-	
рл 26.01.2022 год	
<u>Крылова Елена Николаевна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица	
дата и номер доверенности либо иного д контрольного (надзорного) мероприятия (окумента, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)
в ходе контрольного (нада	орного) действия присутствовал специалист (эксперт) иалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)
Специалисту (эксперту)	

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

	(подпись специалиста (эксперта)
Осмотром установлено:	степень огнестойкости II, этажность – 2; стены –
1	кирпич обшиты сайдингом; перекрытия –
-	(описывается каждое помещение в отдельности
железобетонные; перегородки	 железобетонные; кровля двускатная, покрыта
шифером.	
в том порядке, в котором они осм	атривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований
пожарной безопасности в каждом из	помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)
	осмотрены пути эвакуации, эвакуационные выходы,
	еты. При проведении осмотра выявлены нарушения
требований пожарной безопасн	
	ное расстояние (0,50м) от пожарного извещателя до
1. Не соолюдается минимальн	anary war property of the prop
	светильников) в помещении №1 (гардеробная) - п.
	«Системы противопожарной защиты. Системы
пожарной сигнализации и а	втоматизация противопожарной защиты. Нормы и
правила проектирования»	
1 / 100 /	b 0
au.	Mhuch
(подпись лица, проводившего осмотр)	(подпись контролируемого лица (представителя)
В ходе осмотра проводила	ась (-ись) фотосъемка
1 1	(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
результаты которой являются	приложением к протоколу осмотра.
Протокон осмотра с	приложениями предъявлен для ознакомления
rayman and and and and and and and and and a	ставителю), специалисту (эксперту) участвовавшим
в осмотре. При этом, указання	ым лицам разъяснено их право делать подлежащие
внесению в протокол замечани	ия относительно зафиксированных нарушений.
Замечания участников осмо-	тра о дополнении и
уточнении протокола осмотра	
J to memmi inpotential consolpti	Имеются (их описание)/не имеются
	() was a superior of the supe
(фамилия, инициалы участни и.о. директора ГБУ СОН АО «	ика (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)
(распоряжение №25-рл 26.01.2	.022 года)
Крылова Елена Николаевна	CM10 unds
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого л	(подпись)
Специалист (эксперт)	
	(инициалы, фамилия) (подпись)
Настоящий протокол со	оставлен в соответствии с частью 3 статьи 76
Федерального закона от 31.	.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
	онтроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНДиПР Няндомского,

Каргопольского и Коношского районов

УНДиПР Главного управления

МЧС России по Архангельской области

старший лейтенант внутренней службы

Мымрина Елизавета Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

^{*}Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ФОТОТАБЛИЦА к протоколу осмотра №8 от 03.02.2022г.




Фото №1. Нарушение №1 протокола осмотра №8

и.о. директора ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» (распоряжение №25-рл 26.01.2022 года)

Крылова Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Старший инспектор ОНДиПР Няндомского,

Каргопольского и Коношского районов

УНДиПР Главного управления

МЧС России по Архангельской области

старший лейтенант внутренней службы

Мымрина Елизавета Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись